



GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR ENERGIESPEICHERLÖSUNGEN

Stapel 100

Kundendienst und eingeschränkte Garantieerklärungen

Endbenutzerdefinition

Endbenutzer (nachfolgend „Käufer“) ist der Käufer, der die Produkte zum ersten Mal auf die von Dyness autorisierte Weise in Betrieb nimmt.

Autorisierter Verkäufer

Autorisierte Verkäufer sind die von Dyness autorisierten Vertreter, Distributoren, Partner usw.

1 Zweck

Der Hauptzweck der eingeschränkten Garantieerklärungen besteht darin, die mit der Garantierichtlinie für Produkte verbundenen Angelegenheiten klar zu definieren.

Der Hauptzweck des Abschnitts „Kundendienst“ besteht darin, die Aspekte im Zusammenhang mit Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Produkte klar zu definieren.

2 Anwendbare Produkte

Stack100-3S/4S/5S/6S/7S/8S/9S/10S/11S/12S/13S/14S/15S ESS-System

Dyness garantiert dem Endbenutzer Folgendes:

3 Produktgarantie

Definition des Garantiebeginns

Die Garantiezeit beginnt mit dem früheren der folgenden Termine:

- (1) Das Datum, an dem die erste Installation des Garantieprodukts abgeschlossen ist
- (2) 180 Tage nach dem Versanddatum von Dyness Digital Energy Technology Co., LTD.

Garantiezeit

Die Produktgarantiezeit beträgt zehn (10) Jahre ab dem Garantiebeginn. Käufer können die „Dyness“-App aus dem mobilen App Store herunterladen und sich registrieren. Senden Sie Produktinstallationsinformationen, um eine Batteriegarantie zu erhalten. Endbenutzer können sich auch unter <https://ems.dyness.com/login> registrieren und Produktinstallationsinformationen senden, um eine Batteriegarantie zu erhalten.

Dyness garantiert, dass das Produkt während der Garantiezeit frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorbehaltlich der folgenden Ausschlüsse und Beschränkungen.

Wenn Sie einen erweiterten Garantieservice benötigen, wenden Sie sich bitte an autorisierte Dyness-Händler oder an das Personal von Dyness.

Dieses Produkt begrenzt die Anzahl der Zyklen innerhalb von 10 Jahren nicht. Wenn der Benutzer jedoch täglich zu viele Zyklen verwendet, begrenzt die BMS-Software die Lade- und Entladeleistung entsprechend der Temperatur der Batterie, sodass die

Die Lade-/Entladezeit wird länger. Dies ist ein Schutzmechanismus der Batterie und ein normales Phänomen.

Hinweis: Produkte können sich nicht vor Tiefentladung/-aufladung schützen, wenn keine Kommunikationsverbindung besteht.

Für Produkte, die ohne Kommunikationstechnik oder in mobilen Fahrzeugen wie Wohnmobilen (RV) oder bei Camping- und Schiffsanwendungen verwendet werden, beträgt die Garantiezeit drei (3) Jahre ab dem Garantiebeginn.

Bezüglich der Selbstentladungsdegradation werden 180 Tage nach Werksende gewährleistet.

4 Leistungsgarantie

Kapazitätsleistungsgarantie

Dyness garantiert, dass die Produkte zehn (10) Jahre lang ab dem Garantiebeginn siebzig Prozent (70 %) der Nennenergie aufrechterhalten oder einen Mindestenergieumsatz, der ab dem Garantiebeginn berechnet wird, je nachdem, was zuerst eintritt. Die Nennenergie und der Mindestenergieumsatz für jedes Produktmodell sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Der Begriff „Nennenergie“ bezeichnet hier die anfängliche Nennenergie der Produkte, wie sie auf dem Produktetikett angegeben ist. Die Voraussetzungen der gültigen 10-jährigen Leistungsgarantie sind gemäß Anhang 1 einzuhalten.

- Nutzungs- und Transportanforderungen.

Tabelle 4-1 Produktenergie

Produkttyp	Nominal Energie (kWh)	Minimaler Energieverbrauch
		Durchsatz (MWh)
Stack100-3S	15,36	45,27
Stack100-4S	20,48	60,36
Stack100-5S	25,6	75,45
Stack100-6S	30,72	90,54
Stack100-7S	35,84	105,63
Stack100-8S	40,96	120,72
Stack100-9S	46,08	135,82
Stapel100-10S	51,2	150,91
Stack100-11S	56,32	166
Stack100-12S	61,44	181,09
Stack100-13S	66,56	196,18
Stack100-14S	71,68	211,27
Stapel100-15S	76,8	226,36

Kapazitätsmessbedingung

Umgebungstemperatur: 25~30°C

Anfängliche Batterietemperatur vom BMS: 25~30°C

Lade-/Entlademethode

Tabelle 4-2 Lade-/Entladeverfahren

Produkttyp	Aufladung:	Entladung:
Stack100-3S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (175,2) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (134)V)/Strom bei (0,2)C
Stack100-4S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (233,6) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (179,2)V)/ Strom bei (0,2)C
Stack100-5S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (292) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (224)V)/ Strom bei (0,2)C
Stack100-6S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (350,4) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (268,8)V)/ Strom bei (0,2)C
Stack100-7S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (408,8) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (313,6)V)/ Strom bei (0,2)C
Stack100-8S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (467,2) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (358,4)V)/ Strom bei (0,2)C
Stack100-9S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (525,6) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (403,2)V)/ Strom bei (0,2)C
Stapel100-10S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (584) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (448)V)/ Strom bei (0,2)C
Stack100-11S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (642,4) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (492,8)V)/ Strom bei (0,2)C
Stack100-12S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (700,8) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (537,6)V)/ Strom bei (0,2)C
Stack100-13S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (759,2) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (582,4)V)/ Strom bei (0,2)C
Stack100-14S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (817,6) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (627,2)V)/ Strom bei (0,2)C
Stapel100-15S	(0,2) CC/CV (Konstante Spannung: (876) V/ Abschaltstrom (0,05) C)	(0,2)CC (Abschaltspannung: (672)V)/ Strom bei (0,2)C

Hinweis: Strom- und Spannungsmessung auf der Batterie-DC-Seite

5 Gewährleistungsausschluss

Schäden an den Produkten, die aus einer der folgenden Aktivitäten resultieren, sind nicht abgedeckt

diese beschränkte Garantie:

- (1) Ohne Zahlung an den Verkäufer kann der Käufer den ausstehenden Betrag zur Unterstützung des Garantieanspruchs an den Verkäufer zahlen, unter den Umständen, dass der Verkäufer das Recht hat, den Garantieanspruch gemäß dieser Klausel abzulehnen.
- (2) Nichtbeachtung des offiziellen Benutzerhandbuchs des Produkts von Dyness und des „Anhangs 1 - Nutzungs- und Transportanforderungen“.
- (3) Produktschäden, die durch Modifikationen, Veränderungen, Demontage, Reparaturen oder Austausch, Wartung oder andere Serviceleistungen verursacht wurden, die von nicht von Dyness autorisiertem Personal durchgeführt wurden.
- (4) Schäden oder Mängel entstehen dadurch, dass der Käufer die Produkte unbefugt nach eigenem Ermessen mit eigenen Designs, Materialien, Mischungen, Funktionsänderungen oder Serviceleistungen bearbeitet.
- (5) Produktschäden und -mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch, gemischte Verwendung, Zweckentfremdung oder Missbrauch seitens des Käufers oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht wurden.
- (6) Optische Schäden, Verformungen, Abrieb, Flecken, Rost, Schimmel oder ähnliche äußere Einflüsse, die beim Gebrauch durch den Käufer verursacht wurden.
- (7) Unsachgemäßer Transport, Lagerung, Installation, Verkabelung und Verwendung mit fehlerhaften oder inkompatiblen Geräten durch den Käufer. Wenn der Käufer beim Transport der Geräte nicht die vom Verkäufer bereitgestellten Originalverpackungsmaterialien verwendet, fallen die Schäden oder Ausfälle des Produkts nicht unter den Garantiebegriff des Produkts.
- (8) Die Modellnummer, das Typenschild oder die Seriennummer des Produkts wurden verändert, gelöscht oder unkenntlich gemacht, oder das manipulationssichere Logo wurde willkürlich beschädigt.
- (9) Die Produkte wurden äußeren Einflüssen ausgesetzt, darunter ungewöhnlichen physikalischen Einflüssen, Naturgewalten oder elektrischer Beanspruchung (Stromausfall, Einschaltstrom, Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer, versehentlichem Bruch usw.).
- (10) Produktschäden, die durch äußere Einflüsse, höhere Gewalt (Ursachen von Naturkatastrophen wie unvorhersehbare, unvermeidbare und unüberwindbare objektive Ereignisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Krieg, Bürgerkrieg, Streiks, Aufruhr oder andere Aktivitäten, in die von der Regierung eingegriffen wird, Terrorismus, Krieg, Aufruhr, Streiks, Nichtverfügbarkeit geeigneter und ausreichender Arbeitskräfte oder Materialien und andere Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle von Dyness liegen) oder sonstige Dritte verursacht wurden.
- (11) Entfernung und Neuinstallation an einem anderen Ort als dem ursprünglichen Installationsort ohne schriftliche Bestätigung von Dyness.
- (12) Schäden an den Produkten entstehen aufgrund der Neuerung nationaler oder regionaler Gesetze oder Vorschriften.
- (13) Produktschäden und -mängel, die vom Endnutzer absichtlich oder durch vorsätzliche Handlungen verursacht wurden.
- (14) Verwendung eines nicht kompatiblen Wechselrichters, Gleichrichters oder PCS.
- (15) Der Produktfehler wird dem Verkäufer oder dem autorisierten Dyness-Servicepartner nicht innerhalb von zwei Wochen nach seinem Auftreten gemeldet.
- (16) Kauf und Installation des Produkts außerhalb des örtlichen Gebiets.

(17) Die oben genannte Garantiefrist ist bereits abgelaufen.

6 Über Serviceprodukte/-teile

Fehlerbehandlung

- (1) Bei einem Produktdefekt arbeitet der Käufer mit dem Verkäufer zusammen, um Informationen zur Nutzung des fehlerhaften Geräts zu erhalten. Dazu gehören unter anderem: Seriennummer des fehlerhaften Geräts, Betriebstemperatur, Nutzungsmodus, Hersteller/Modell/Spezifikation des unterstützenden Energiespeicher-Wechselrichters, Informationen zum Stromverbrauch des Geräts, Informationen zur Konfiguration des PV-Systems, Fehlerphänomene, Betriebsverfahren, Batteriebetriebsprotokolle usw.
- (2) Wenn beide Parteien zustimmen, dass das Produkt unter die Garantie fällt, können Dyness oder autorisierte Dyness-Verkäufer die nicht konformen Produkte oder Teile reparieren oder ersetzen. Vor der Reparatur oder dem Austausch der nicht konformen Produkte müssen die Käufer dies schriftlich mit Dyness oder autorisierten Dyness-Verkäufern bestätigen und die Seriennummer des defekten Geräts sowie die Seriennummer der rechtzeitig zu installierenden Ersatzteile angeben. Die Garantiezeit des Ersatzprodukts entspricht der verbleibenden Garantiezeit des ursprünglichen Produkts.
- (3) Wenn sich die beiden Parteien nicht einig sind, ob das fehlerhafte Gerät die Garantiebedingungen erfüllt, können die Produkte gemeinsam auf von beiden Parteien genehmigte Weise getestet werden oder die Produkte müssen von beiden Parteien anerkannten externen Testinstituten vorgelegt werden. Beide Parteien können angemessene Meinungen zu den Testmethoden, -grundlagen und -ergebnissen abgeben. Die Testgebühr trägt zunächst der Käufer. Wenn das Testergebnis beweist, dass das Produkt die Garantiebedingungen erfüllt, zahlt der Verkäufer dem Käufer die anfallenden Transport- und Testgebühren in voller Höhe und übernimmt die Verantwortung für die Garantie für das fehlerhafte Gerät.

Garantie abgelaufen

- (1) Wenn für das Produkt keine Garantie mehr besteht oder es nicht durch die Garantie abgedeckt ist, kann Dyness (nach eigenem Ermessen) dem ursprünglichen Käufer bestimmte Kundendienstleistungen anbieten, jedoch gehen alle Kosten und Ausgaben, wie z. B. Teile, Arbeitskosten und Reisekosten, zu Lasten des ursprünglichen Käufers., Weitere Einzelheiten finden Sie im Dokument mit den Kundendienststrichtlinien.

7 Richtlinien zur Schadenszahlung

Dyness behält sich das Recht vor, Garantieansprüche für Produkte abzulehnen, wenn die entsprechende Dokumentation und Information fehlt.

Ansprüche im Rahmen dieser Garantie müssen durch Benachrichtigung des Verkäufers, bei dem die Produkte gekauft wurden, innerhalb von zwei Wochen nach Auftreten der Mängel geltend gemacht werden.

Damit ein Garantieanspruch bearbeitet werden kann, muss er folgende Punkte enthalten, ist aber nicht darauf beschränkt: (1) Nachweis der Original

- (2) Beschreibung des/der behaupteten Mangels/Mängel durch das autorisierte Servicecenter

(3) Die Seriennummer des betreffenden Produkts und das Startdatum der Garantie. Käufer, die den Verkäufer, bei dem das Produkt gekauft wurde, nicht kontaktieren können, sollten sich an Dyness Digital Energy Technology Co., LTD. wenden. Verwenden Sie dazu den Abschnitt „Kontakt “ auf der Website: <http://www.dyness.com>.

E-Mail: service@dyness-tech.com

8 Anwendbares Recht

Die Garantie unterliegt den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. Im Falle eines Widerspruchs zwischen der englischen Version und der übersetzten chinesischen Version hat die in englischer Sprache ausgeschlossene Garantie Vorrang.

Die endgültige Ausgestaltung der Garantiebedingungen bleibt allein dem Unternehmen vorbehalten.

Anhang 1

Nutzungs- und Transportanforderungen

Dieses Produkt enthält eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie und Zubehörkomponenten. Um sicherzustellen, dass der Käufer Anspruch auf die volle Garantie hat, sollten die folgenden Klauseln beim Transport und bei der Verwendung der Produkte strikt beachtet werden. Produktfehler oder Schäden, die durch die Verletzung der folgenden Anforderungen verursacht werden, sind nicht durch diese eingeschränkte Garantie abgedeckt.

1 Anforderungen an die Betriebsumgebung

- Arbeitstemperatur: -10 bis 55°C Luftfeuchtigkeit
- bei Betrieb: 5 % bis 95 % relative
- Luftfeuchtigkeit Höhe: <4000 m
- Kein leitfähiger Staub und kein korrosives Gas
- Der Installationsort sollte nicht in der Nähe des Meeres liegen, um Salzwasser und eine hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
- Der Boden ist flach und eben.
- In der Nähe der Aufstellungsorte befinden sich keine brennbaren Sprengstoffe.
- Von Staub und Schmutz sowie von Wasser- und Wärmequellen fernhalten und verhindern, dass die Geräte ins Wasser gelangen und überhitzen.

2 Anforderungen an die Speicherumgebung

- Kurzfristige Lagerumgebung:
Innerhalb von 3 Monaten liegt der Temperaturbereich bei -20~40°C.
Relative Luftfeuchtigkeit <85 %.
Keine ätzenden Gase.
- Mehr als 3 Monate Langzeitlagerung Umgebung:
Temperaturbereich für -10 ~ 35°C
Relative Luftfeuchtigkeit <65 % RH Keine korrosiven Gase
- Wenn eine langfristige Speicherung erforderlich ist, sollte alle 6 Monate ein Aufladen erfolgen und mindestens 80 % des SOC sollten geladen werden.
- Von Staub und Schmutz sowie von Wasser- und Wärmequellen fernhalten und verhindern, dass die Geräte ins Wasser gelangen und überhitzen.

2 Transportanforderungen

- (1) Wenn das Produkt separat transportiert wird, sollten die einzelnen Produkte mit den Originalverpackungsmaterialien des Verkäufers transportiert werden. Wenn ein Ferntransport, beispielsweise per Seetransport, erforderlich ist, sollten zusätzliche Verpackungsmaßnahmen getroffen werden, um die Sicherheit des Transports zu gewährleisten. Der Produktstapel beim Transport darf 10 Schichten nicht überschreiten.

- (2) Wenn das Produkt nicht in der Originalverpackung des Verkäufers transportiert wird, muss der Käufer die Risiken von Vibrationen, Stürzen und Stößen während des Transports berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Produkts ergreifen.

3 Anforderungen an die Geräteinstallation

- | | | | |
|---|--|--|----|
| 1 | Visuell
Inspektion | <p>Prüfen Sie das Aussehen auf Beschädigungen und kontrollieren Sie Anbauteile nach Art und Menge anhand der Packliste.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.</p> <p>Die Nennbetriebsspannung des Energiespeicherpakets beträgt Stack100-3S:153,6 V, Stack100-4S:204,8 V, Stack100- 5S:256 V, Stack100-6S:307,2 V, Stack100-7S:358,4 V, Stack100- 8S:409,6 V, Stack100-9S:460,8 V, Stack100-10S:512 V, Stack100- 11S:563,2 V, Stack100-12S:614,4 V, Stack100-</p> | |
| 2 | Elektrisch
Spezifikation
Bestätigung | <p>13S: 665,6 V, Stack100-14S: 716,8 V, Stack100-15S: 768 V. Es sollte bestätigt werden, dass die Schnittstellenparameter für die Batterieleistung des Speicherenergie-Wechselrichters übereinstimmen.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass der vom System vorgesehene maximale Lade- und Entladestrom den Spezifikationsanforderungen des Energiespeicherpakets entspricht.</p> <p>Die externe Stromversorgung sollte keinen Spannungsstoß erzeugen, der die Batterie oder das BMS beschädigt.</p> <p>Achten Sie beim Anschließen der Stromleitung auf die positive und negative Elektrode und vermeiden Sie Verpolung und Kurzschlüsse.</p> <p>Es ist verboten, die Batterie direkt an Wechselstrom anzuschließen. Das einzelne Batteriemodul muss in Reihe und nicht parallel verwendet werden. Cluster</p> | Es |
| 3 | Verbindung | <p>können nicht in Reihe verwendet werden; sie müssen parallel verwendet werden.</p> <p>Mischen Sie Batterien nicht mit anderen Fabrikbatterien oder anderen Batterietypen.</p> <p>Die Batterie muss zuverlässig geerdet sein, der Erdungswiderstand sollte weniger als 1 Ω betragen.</p> | |

4 Gerätenutzung

- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | Laden | <p>Der maximale Dauerladestrom der Batterie sollte langfristig ≤ 1 C betragen.</p> <p>Wenn der Akku überladen ist, laden Sie ihn innerhalb von 48 Stunden auf</p> |
|---|-------|---|
-

Nachdem die Batterie leer ist.

- Der maximale Dauerentladestrom der Batterie sollte $\leq 1C$ sein.
- 2 Entladen Die maximale Entladetiefe (DOD) des Akkupacks beträgt mehr als 95 %
- 3 Zyklen Seine Garantie deckt 10 Jahre lang eine unbegrenzte Anzahl von Zyklen ab.
- 4 Bewegen o Entfernen Sie die Batterie, trennen Sie die externe Stromversorgung und schalten Sie den Schalter aus.
- 5 Pflegen Das Öffnen des Batteriegehäuses oder die Demontage der Komponenten ist ohne schriftliche Genehmigung des Verkäufers untersagt.
- 6 Brandnotfall Im Notfall dürfen zur Verwendung der Feuerlöschgeräte ausschließlich Trockenpulver-Feuerlöscher verwendet werden.
-

Anhang 2

Tabelle 1. Die Voraussetzungen der gültigen 10-Jahres-Leistungsgarantie

Produkt Modell	Garantie Zeitraum	Minimum Durchsatz MWh	Voraussetzungen			
			Langfristig max kontinuierlich s lädt aktuell	Langfristig max kontinuierlich Entladen aktuell	Tiefe von Entladung	Zyklen
Stapel100-3S	10 Jahre 70 % SO2	45,27	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen
Stapel100-4S	10 Jahre 70 % SO2	60,36	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen
Stapel100-5S	10 Jahre 70 % SO2	75,45	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen
Stapel100-6S	10 Jahre 70 % SO2	90,54	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen
Stapel100-7S	10 Jahre 70 % SO2	105,63	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen
Stapel100-8S	10 Jahre 70 % SO2	120,72	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen
Stapel100-9S	10 Jahre 70 % SO2	135,82	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen
Stapel100- 10 Sekunden	10 Jahre 70 % SO2	150,91	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen
Stapel100-11S	10 Jahre 70 % SO2	166	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen
Stapel100-12S	10 Jahre 70 % SO2	181,09	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen

Stapel100- 13S	10 Jahre 70 % SO ₂	196,18	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen
Stapel100- 14S	10 Jahre 70 % SO ₂	211,27	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen
Stapel100- 15 Sekunden	10 Jahre 70 % SO ₂	226,36	≤1 °C	≤1 °C	≤95 %	Unbegrenzt Zyklen

1. Weitere Voraussetzungen der gültigen 10-jährigen Leistungsgarantie des Produkts sind Anhang 1 – Nutzungs- und Transportanforderungen – zu entnehmen. Endbenutzer können das Produkt für mehr als einen vollen Zyklus pro Tag verwenden. Wenn die Batterie jedoch bei voller Belastung für mehr als einen vollen Zyklus kontinuierlich verwendet wird, müssen die Intervalle zwischen den einzelnen vollen Zyklus mehr als zwei Stunden betragen, um mögliche unerwartet hohe Batterietemperaturen zu vermeiden, die die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen.

2. Unter den Bedingungen von 25°C, 95 % DOD, 1C Laden/Entladen, das Produkt kann innerhalb von 10 Jahren unbegrenzte Zyklen erreichen.

.



DYNNESS

Entdecke deine Natur

Dyness Digitale Energietechnologie Co., Ltd.

Verkaufstel.: +86 400 666 0655

Service-Tel.: +31 10 30 717 52

Adresse: Werk 5, Nr. 688 Liupu Road,
Guoxiang Straße, Wuzhong Wirtschaft
Entwicklungszone, Stadt Suzhou,
